



Obec Vrábče

Ves-Na Návsi 33

Vrábče

370 01 České Budějovice

Dodatečná informace č. 1

Zadavatel Obec Vrábče vydává tuto dodatečnou informaci k veřejné zakázce:

„VO Vrábče – NPŽP 2020“

Dotaz :

„Vzhledem k lokalitě si nemyslíme, že je zapotřebí u svítidel požadovat IK10. Spokojí se zadavatel s IK09, který je běžný pro obdobné lokality?“

Odpověď:

Zadavatel přehodnotil jednu z podmínek zadávací dokumentace a požadavek na stupeň mechanické odolnosti snižuje na hodnotu IK09.

Vzhledem k tomu, že se jedná o změnu snižující přísnost zadávacích podmínek není tak důvod měnit termín odevzdání.

Ve Vrábči 12.06.2020

František Ohrazda
starosta obce

